


УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «УК «ВДСК-Сервис»

«» С.В. Бывов

«05»  2018 года



Инструкция по пожарной безопасности для владельцев и нанимателей квартир в многоквартирных домах.

1. Общие требования:

1.1. Одной из основных обязанностей владельцев и нанимателей квартир в многоквартирных жилых домах (далее в тексте – жителей) является забота о пожарной безопасности своих квартир, помещений общего пользования, знание правил пожарной безопасности, понимание того, как действовать при возникновении пожара и при необходимости эвакуации, умение использовать средства пожаротушения, знание мест расположения этих средств, и обучение этим знаниям детей.

1.2. Жителям домов необходимо выполнять требования этой инструкции, а так же другие нормативные требования в области пожарной безопасности.

1.3. Основными факторами риска, которые могут привести к возникновению пожара в жилых помещениях, являются :

1.3.1. Невыполнение жителями требований пожарной безопасности или невнимательное поведение, в том числе игра детей с огнем;

1.3.2. Невыполнение требований безопасности при использовании систем местного отопления (печей, плит и т.д.), электрических приборов и устройств;

1.3.3. Нарушение требований при хранении опасных веществ и материалов, а так же при проведении огнеопасных работ;

1.3.4. Умышленные действия жителей по созданию условий, способствующих возникновению и распространению пожара.

1.4. Обязанностью жителей является недопущение возникновения пожаров. Жители не должны создавать условия, которые могут привести к возникновению пожара.

1.5. Обязанности жителей в случае возникновения пожара:

1.5.1. Незамедлительно сообщить о возникновении пожара по телефонам 112 или 01, в Государственную пожарно-спасательную службу, сообщив адрес, место возникновения пожара, фамилию звонящего, а также имеющуюся дополнительную информацию о пожаре.

В случае отсутствия автоматического извещения о пожарной тревоге, вручную нажать кнопку пожарного извещателя.

При срабатывании автоматической системы извещения о пожарной тревоге, автоматически включается система дымоудаления из межквартирного коридора, а лифты автоматически опускаются на 1-й этаж.

1.5.2. При возможности приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, обеспечивая при этом личную безопасность и безопасность других лиц, а так же информировать других лиц о происшествии.

1.5.3. Выполнять распоряжения руководителя тушения пожара и спасательных работ.

1.5.4. Информировать руководителя тушения пожара и спасательных работ о людях, которые находятся или могут находиться в зоне опасности, о путях подъезда и источниках водоснабжения.

1.6. Если необходима эвакуация жителей :

1.6.1. В случае необходимости эвакуации исполнять распоряжения руководителя пожаротушения и спасательных работ;

1.6.2. При эвакуации сохранять спокойствие и не создавать паники ; если есть возможность, взять с собой документы, деньги, отключить электрическое питание, закрыть окна и двери в квартире;

1.6.3. Эвакуироваться необходимо по путям эвакуации (коридорам, лестничным клеткам), двигаясь к выходу наружу. Если эти действия невозможны – оставайтесь в квартире. Старайтесь любыми способами информировать спасателей и других людей о своем местонахождении. Примите меры безопасности для того, чтобы в квартире можно было как можно дольше продержаться и выжить.

1.6.4. Ни в коем случае не используйте лифт во время пожара.

2. Содержание территорий жилых домов, зданий и помещений :

2.1. Дороги и подъездные пути к зданиям, постройкам и источникам водоснабжения необходимо содержать так, чтобы обеспечить доступ пожарной техники;

2.2. Собственный автотранспорт запрещено парковать так, чтобы занимать территории у жилого дома, мешая доступу пожарной техники к зданиям, постройкам или источникам водоснабжения;

2.3. Производство строительных работ в квартирах и в помещениях общего пользования – изменения в плане помещений, пожароопасные работы и др. действия, - необходимо согласовать с домоуправлением и соблюдать установленные строительным законодательством требования;

2.4. Запрещено:

2.4.1. Превышать величину горючей загрузки, установленную строительным проектом или правилами пожарной безопасности;

2.4.2. Эксплуатировать здания, строения и помещения, которые после завершения строительства или перепланировки в установленном порядке не сданы в эксплуатацию и в которых не произведены предусмотренные строительным проектом мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности.

2.5. В жилом здании запрещается:

2.5.1. Оборудовать производственные помещения, в которых используются взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

2.5.2. Использовать чердаки и подвалы, а также технические помещения, в целях, непредусмотренных строительным проектом;

2.5.3.Оборудовать склады горючих материалов , мебели на технических этажах , под лестницами и в лифтовых холлах

2.5.4.Хранить газовые баллоны, а так же легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в жилом помещении, а также в подвалах, на цокольных этажах, чердаках, балконах и лоджиях;

2.5.5.Для уборки помещений использовать легковоспламеняющиеся жидкости, не предусмотренные для этого;

2.5.6.Выливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;

2.5.7.Оставлять без присмотра горючие отходы, легковоспламеняющиеся материалы и ветошь, используемую для уборки;

2.5.8.Использовать и хранить химические вещества, материалы и химические продукты, взрывоопасность и огнеопасность свойств которых неизвестны;

2.5.9.Хранить огнеопасные вещества и взрывоопасные материалы в упаковке или таре, непредусмотренной производителем и техническими условиями хранения;

2.5.10.Оставлять без присмотра оборудование, печи и камины, если это не разрешено техническими условиями, а так же электрооборудование, включенное в сеть, если инструкция по эксплуатации это запрещает;

2.5.11.Использовать поврежденные отопительные приборы ;

2.5.12. Размещать горючие материалы на отопительных системах и оборудовании, а также ближе 0,5 метров от осветительных приборов;

2.5.13.Отогревать замершие трубопроводы с помощью открытого огня;

2.5.14.Использовать оборудование с открытым огнем, не соблюдая правила эксплуатации;

2.5.15.Произвольно оборудовать или использовать газовое, электрическое отопление или другое оборудование, непредусмотренное для использования в жилых домах и помещениях;

2.5.16.Использовать неисправные электрические приборы и самостоятельно изготовленное нагревательное оборудование;

2.5.17.Применять некалиброванные или самостоятельно изготовленные электропредохранители; самостоятельно изменять разрешенную мощность установленных автоматических выключателей;

2.5.18.Использовать электропроводку с разрушенной изоляцией, а так же производить соединения, способные вызвать переходные сопротивления.

2.6.На эвакуационных путях запрещается:

2.6.1.Демонтировать двери в коридорах, застеклять или закладывать другими строительными материалами открытые зоны в незадымляемых лестничных клетках;

2.6.2.Размещать предметы, мебель и оборудование, если это уменьшает ширину пути эвакуации;

2.6.3.Оборудовать склады и кладовки, а так же хранить различные материалы на лестничных клетках;

2.6.4. Загромождать посторонними предметами эвакуационные или аварийные двери, люки на балконах или лоджиях, а так же переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

2.6.5. Не допускается демонтировать или полностью закрывать (так, что их использование для эвакуации больше невозможно) эвакуационные лестницы, люки, переходы на балконах и лоджиях;

2.6.6. Демонтировать локальные системы автоматического обнаружения пожара и сигнализации установленные в квартире;

3. Инженерно - технические системы и оборудование.

3.1. Многоэтажные жилые дома, выше 9-ти этажей, оборудуются автоматическими системами обнаружения пожара и сигнализации, стационарными системами контроля дома (дымоудаления) и противопожарного водоснабжения;

3.2. Управляющая компания обеспечивает содержание инженерно-технических систем и оборудования в рабочем порядке;

3.3. Инженерно-технические системы эксплуатируется в соответствии с технической документацией (регламентом) производителя;

3.4. Жителям необходимо заботиться о поддержании инженерно-технических систем в рабочем состоянии и информировать диспетчера управляющей компании о неисправностях систем и оборудования по телефону 8 985 285 68 36

3.5. В квартире установлены локальные систем автоматического обнаружения пожара и сигнализации (дымовых детекторов);

4. Рекомендации:

4.2. Лицам, постоянно проживающим в квартире, рекомендуется обеспечить себя специальными средствами индивидуальной защиты органов дыхания на случай пожара и необходимости эвакуации.

4. Иметь в квартире первичное средство пожаротушения (порошковый огнетушитель).

Разработал :

Главный инженер ООО «УК ВДСК-Сервис»

М.В. Пугин